

(5) 漏水原因の分析表 (平成24年度)

(単位:件)

区分・口径 原因別(管種)		道 路 漏 水					宅 内 漏 水					合計
		25mm以下	50mm以下	150mm以下	200mm以上	小計	13mm以下	20mm以下	25mm以下	30mm以上	小計	
V P	パ イ プ	2	3	5	0	10	3	1	2	0	6	16
	ソ ケ ッ ト	11	22	12	0	45	2	9	1	2	14	59
	エ ル ボ	22	8	0	0	30	3	7	4	0	14	44
	チ ー ズ	1	14	7	0	22	0	1	0	0	1	23
	シ モ ク	5	1	0	0	6	0	6	0	0	6	12
	そ の 他	2	5	1	0	8	0	1	0	1	2	10
P P	老 朽 化	6	2	0	0	8	0	1	0	0	1	9
L P	管 腐 食	77	3	0	0	80	3	37	3	2	45	125
S P	管 腐 食	3	3	16	6	28	0	0	0	0	0	28
S G P	管 腐 食	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V L P	管 腐 食	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
A C P	管 亀 裂 折 損 等	0	0	3	4	7	0	0	0	0	0	7
D I P	ボ ル ト ・ ナ ッ ト	0	0	3	6	9	0	0	0	0	0	9
制水弁	グランド・パッキン	0	2	2	0	4	0	0	0	1	1	5
空気弁	本体・T字部分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分水栓	ボ ル ト 類	1	3	5	1	10	0	0	0	0	0	10
止水栓	亀 裂 ・ パ ッ キ ン	53	0	0	0	53	12	34	27	0	73	126
舗 装	A S ・ C O	4	0	3	0	7	0	0	1	0	1	8
仮設配管	漏水修理に伴う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取り直し	漏水修理に伴う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	1	1	0	4	0	0	4	5
合 計		187	67	57	18	329	23	101	38	6	168	497