

令和 4 年 7 月
給水普及状況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数（戸）	給水栓数（栓）	給水戸数（戸）	区域内人口（人）	給水人口（人）	給水普及率
龍ヶ崎市	35,128	26,436	26,436	76,020	57,102	75.1%
取手市	50,039	44,722	44,722	105,765	94,363	89.2%
牛久市	37,792	33,554	33,554	84,405	74,825	88.6%
利根町	7,099	6,519	6,519	15,494	14,211	91.7%
合 計	130,058	111,231	111,231	281,684	240,501	85.4%

（取手市小堀 133戸 296人除く）

配水場別水量状況

（単位m³）

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有収水量		無収水量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	340,745	703,857	641,573	91.15 %	1,011	0.14 %	91.29 %	61,273	8.71 %
	霞ヶ浦 水系	253,054								
	阿 見 水系	110,058								
牛 久 配 水 場	利根川 水系	471,108	471,108	425,643	90.35 %	118	0.03 %	90.37 %	45,347	9.63 %
戸 頭 配 水 場	利根川 水系	607,460	607,460	561,298	92.40 %	249	0.04 %	92.44 %	45,913	7.56 %
藤 代 配 水 場	利根川 水系	230,660	230,660	219,185	95.03 %	2,934	1.27 %	96.30 %	8,541	3.70 %
利 根 配 水 場	利根川 水系	132,333	132,333	123,681	93.46 %	739	0.56 %	94.02 %	7,913	5.98 %
合 計		2,145,418	2,145,418	1,971,380	91.89 %	5,051	0.24 %	92.12 %	168,987	7.88 %

※ 無収水量 = 事業用水量（管洗浄用水、企業団事業使用水量）・消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。