

令和 4 年 9 月
給水普及状況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数（戸）	給水栓数（栓）	給水戸数（戸）	区域内人口（人）	給水人口（人）	給水普及率
龍ヶ崎市	35,131	26,488	26,487	75,902	57,212	75.4%
取手市	50,222	44,798	44,797	105,782	94,522	89.4%
牛久市	37,848	33,590	33,590	84,360	74,906	88.8%
利根町	7,068	6,525	6,525	15,423	14,225	92.2%
合 計	130,269	111,401	111,399	281,467	240,865	85.6%

（取手市小堀 132戸 289人除く）

配水場別水量状況

（単位m³）

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有収水量		無収水量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	306,624	661,764	635,204	95.99 %	1,151	0.17 %	96.16 %	25,409	3.84 %
	霞ヶ浦 水系	249,413								
	阿 見 水系	105,727								
牛 久 配 水 場	利根川 水系	442,880	442,880	419,304	94.68 %	351	0.08 %	94.76 %	23,225	5.24 %
戸 頭 配 水 場	利根川 水系	564,540	564,540	550,650	97.54 %	70	0.01 %	97.55 %	13,820	2.45 %
藤 代 配 水 場	利根川 水系	214,900	214,900	216,707	100.84 %	1,306	0.61 %	101.45 %	△ 3,113	△ 1.45 %
利 根 配 水 場	利根川 水系	123,800	123,800	120,774	97.56 %	290	0.23 %	97.79 %	2,736	2.21 %
合 計		2,007,884	2,007,884	1,942,639	96.75 %	3,168	0.16 %	96.91 %	62,077	3.09 %

※ 無収水量 = 事業用水量（管洗浄用水、企業団事業使用水量）・消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。