

令 和 3 年 6 月
給 水 普 及 状 況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数 (戸)	給水栓数 (栓)	給水戸数(戸)	区域内人口 (人)	給水人口 (人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,792	25,945	26,015	76,527	57,233	74.8%
取手市	49,298	43,950	44,194	105,914	95,017	89.7%
牛久市	37,370	32,919	32,977	84,692	74,858	88.4%
利根町	7,039	6,511	6,511	15,657	14,454	92.3%
合 計	128,499	109,325	109,697	282,790	241,562	85.4%

(取手市小堀 124 戸 280人除く)

配 水 場 別 水 量 状 況

(単位 m³)

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量				無 効 水 量		
		受 水 量	合 計	有 収 水 量		無 収 水 量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	353,917	705,497	657,315	93.17 %	3,533	0.50 %	93.67 %	44,649	6.33 %
	霞ヶ浦 水系	250,085								
	阿見 水系	101,495								
牛久配水場	利根川 水系	461,759	461,759	442,279	95.78 %	701	0.15 %	95.93 %	18,779	4.07 %
戸頭配水場	利根川 水系	601,816	601,816	568,530	94.47 %	1,615	0.27 %	94.74 %	31,671	5.26 %
藤代配水場	利根川 水系	240,390	240,390	226,286	94.13 %	1,904	0.79 %	94.92 %	12,200	5.08 %
利根配水場	利根川 水系	130,128	130,128	123,940	95.24 %	631	0.48 %	95.73 %	5,557	4.27 %
合 計		2,139,590	2,139,590	2,018,350	94.33 %	8,384	0.39 %	94.73 %	112,856	5.27 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。