

令和 3 年 8 月  
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,755	26,018	26,088	76,350	57,394	75.2%
取手市	49,319	44,012	44,243	105,786	94,680	89.5%
牛久市	37,394	33,056	33,113	84,597	74,835	88.5%
利根町	7,056	6,515	6,515	15,658	14,463	92.4%
合計	128,524	109,601	109,959	282,391	241,372	85.5%

(取手市小堀 124 戸 280人除く)

配水場別水量状況

(単位 m<sup>3</sup>)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	350,951	713,218	663,258	93.00 %	1,994	0.28 %	93.27 %	47,966	6.73 %
	霞ヶ浦水系	251,147								
	阿見水系	111,120								
牛久配水場	利根川水系	475,919	475,919	439,309	92.31 %	2,399	0.50 %	92.81 %	34,211	7.19 %
戸頭配水場	利根川水系	599,940	599,940	570,905	95.16 %	166	0.03 %	95.19 %	28,869	4.81 %
藤代配水場	利根川水系	248,610	248,610	227,249	91.41 %	1,017	0.41 %	91.82 %	20,344	8.18 %
利根配水場	利根川水系	134,541	134,541	126,886	94.31 %	165	0.12 %	94.43 %	7,490	5.57 %
合計		2,172,228	2,172,228	2,027,607	93.34 %	5,741	0.26 %	93.61 %	138,880	6.39 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量  
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。