

令和 3 年 9 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水柱数(柱)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,755	26,048	26,117	76,311	57,457	75.3%
取手市	49,346	44,066	44,293	105,795	94,787	89.6%
牛久市	37,423	33,099	33,155	84,615	74,930	88.6%
利根町	7,051	6,520	6,520	15,638	14,474	92.6%
合計	128,575	109,733	110,085	282,359	241,648	85.6%

(取手市小堀 135戸 301人除く)

配水場別水量状況

(単位 m³)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	330,503	681,664	655,947	96.23 %	2,176	0.32 %	96.55 %	23,541	3.45 %
	霞ヶ浦水系	246,131								
	阿見水系	105,030								
牛久配水場	利根川水系	453,441	453,441	432,185	95.31 %	685	0.15 %	95.46 %	20,571	4.54 %
戸頭配水場	利根川水系	571,750	571,750	557,836	97.57 %	45	0.01 %	97.57 %	13,869	2.43 %
藤代配水場	利根川水系	239,410	239,410	223,453	93.33 %	736	0.31 %	93.64 %	15,221	6.36 %
利根配水場	利根川水系	126,407	126,407	124,331	98.36 %	93	0.07 %	98.43 %	1,983	1.57 %
合計		2,072,672	2,072,672	1,993,752	96.19 %	3,735	0.18 %	96.37 %	75,185	3.63 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。