

令和 3 年 1 2 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,774	26,172	26,243	76,264	57,472	75.4%
取手市	49,411	44,223	44,452	105,645	95,127	90.0%
牛久市	37,454	33,192	33,248	84,497	75,140	88.9%
利根町	7,008	6,517	6,517	15,556	14,468	93.0%
合計	128,647	110,104	110,460	281,962	242,207	85.9%

(取手市小堀 139戸 311人除く)

配水場別水量状況

(単位 m³)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	354,925	723,751	641,873	88.69 %	591	0.08 %	88.77 %	81,287	11.23 %
	霞ヶ浦水系	283,007								
	阿見水系	85,819								
牛久配水場	利根川水系	483,030	483,030	421,782	87.32 %	2,431	0.50 %	87.82 %	58,817	12.18 %
戸頭配水場	利根川水系	616,140	616,140	553,195	89.78 %	271	0.04 %	89.83 %	62,674	10.17 %
藤代配水場	利根川水系	247,000	247,000	217,881	88.21 %	533	0.22 %	88.43 %	28,586	11.57 %
利根配水場	利根川水系	133,926	133,926	119,627	89.32 %	356	0.27 %	89.59 %	13,943	10.41 %
合計		2,203,847	2,203,847	1,954,358	88.68 %	4,182	0.19 %	88.87 %	245,307	11.13 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。