

令和 4 年 1 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,736	26,202	26,271	76,145	57,533	75.6%
取手市	49,443	44,222	44,453	105,600	95,129	90.1%
牛久市	37,453	33,225	33,283	84,498	75,220	89.0%
利根町	7,007	6,515	6,515	15,536	14,463	93.1%
合計	128,639	110,164	110,522	281,779	242,345	86.0%

(取手市小堀 139戸 311人除く)

配水場別水量状況

(単位m³)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	357,982	726,591	726,684	100.01 %	479	0.07 %	100.08 %	△ 572	△ 0.08 %
	霞ヶ浦水系	284,313								
	阿見水系	84,296								
牛久配水場	利根川水系	477,855	477,855	485,393	101.58 %	613	0.13 %	101.71 %	△ 8,151	△ 1.71 %
戸頭配水場	利根川水系	608,100	608,100	629,677	103.55 %	197	0.03 %	103.58 %	△ 21,774	△ 3.58 %
藤代配水場	利根川水系	236,630	236,630	248,277	104.92 %	534	0.23 %	105.15 %	△ 12,181	△ 5.15 %
利根配水場	利根川水系	132,946	132,946	138,319	104.04 %	1	0.00 %	104.04 %	△ 5,374	△ 4.04 %
合計		2,182,122	2,182,122	2,228,350	102.12 %	1,824	0.08 %	102.20 %	△ 48,052	△ 2.20 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。