

令和 4 年 2 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水柱数(柱)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,744	26,197	26,265	76,067	57,520	75.6%
取手市	49,487	44,247	44,477	105,610	94,736	89.7%
牛久市	37,470	33,223	33,280	84,433	74,880	88.7%
利根町	6,999	6,520	6,520	15,515	14,474	93.3%
合計	128,700	110,187	110,542	281,625	241,610	85.8%

(取手市小堀 139戸 311人除く)

配水場別水量状況

(単位m³)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	314,659	647,566	595,457	91.95 %	1,716	0.26 %	92.22 %	50,393	7.78 %
	霞ヶ浦水系	255,106								
	阿見水系	77,801								
牛久配水場	利根川水系	427,212	427,212	395,196	92.51 %	381	0.09 %	92.60 %	31,635	7.40 %
戸頭配水場	利根川水系	542,440	542,440	514,350	94.82 %	666	0.12 %	94.94 %	27,424	5.06 %
藤代配水場	利根川水系	207,820	207,820	202,188	97.29 %	421	0.20 %	97.49 %	5,211	2.51 %
利根配水場	利根川水系	117,015	117,015	110,009	94.01 %	0	0.00 %	94.01 %	7,006	5.99 %
合計		1,942,053	1,942,053	1,817,200	93.57 %	3,184	0.16 %	93.74 %	121,669	6.26 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。