

令和 4 年 3 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,884	26,250	26,319	76,009	57,375	75.5%
取手市	49,834	44,334	44,564	105,844	94,476	89.3%
牛久市	37,663	33,299	33,357	84,478	74,720	88.4%
利根町	7,040	6,519	6,519	15,525	14,407	92.8%
合計	129,421	110,402	110,759	281,856	240,978	85.5%

(取手市小堀 134戸 299人除く)

配水場別水量状況

(単位 m³)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	340,394	702,282	600,527	85.51 %	461	0.07 %	85.58 %	101,294	14.42 %
	霞ヶ浦水系	277,577								
	阿見水系	84,311								
牛久配水場	利根川水系	471,532	471,532	395,524	83.88 %	302	0.06 %	83.94 %	75,706	16.06 %
戸頭配水場	利根川水系	594,840	594,840	510,898	85.89 %	366	0.06 %	85.95 %	83,576	14.05 %
藤代配水場	利根川水系	227,260	227,260	198,806	87.48 %	1,078	0.47 %	87.95 %	27,376	12.05 %
利根配水場	利根川水系	129,919	129,919	111,743	86.01 %	168	0.13 %	86.14 %	18,008	13.86 %
合計		2,125,833	2,125,833	1,817,498	85.50 %	2,375	0.11 %	85.61 %	305,960	14.39 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。