

令和 3 年 4 月
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,692	25,831	25,901	76,501	57,241	74.8%
取手市	49,207	43,790	44,034	105,936	94,673	89.4%
牛久市	37,290	32,860	32,916	84,717	74,719	88.2%
利根町	7,050	6,508	6,508	15,712	14,513	92.4%
合計	128,239	108,989	109,359	282,866	241,146	85.3%

(取手市小堀 138戸 306人除く)

配水場別水量状況

(単位 m³)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	342,229	696,673	650,310	93.35 %	1,203	0.17 %	93.52 %	45,160	6.48 %
	霞ヶ浦水系	272,449								
	阿見水系	81,995								
牛久配水場	利根川水系	460,306	460,306	433,839	94.25 %	354	0.08 %	94.33 %	26,113	5.67 %
戸頭配水場	利根川水系	593,330	593,330	560,687	94.50 %	1,568	0.26 %	94.76 %	31,075	5.24 %
藤代配水場	利根川水系	242,270	242,270	225,463	93.06 %	798	0.33 %	93.39 %	16,009	6.61 %
利根配水場	利根川水系	131,000	131,000	124,816	95.28 %	453	0.35 %	95.63 %	5,731	4.37 %
合計		2,123,579	2,123,579	1,995,115	93.95 %	4,376	0.21 %	94.16 %	124,088	5.84 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。