

令和 3 年 5 月  
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	34,755	25,937	26,006	76,513	57,213	74.8%
取手市	49,244	43,905	44,149	105,922	94,920	89.6%
牛久市	37,323	32,912	32,970	84,690	74,842	88.4%
利根町	7,045	6,507	6,507	15,692	14,511	92.5%
合計	128,367	109,261	109,632	282,817	241,486	85.4%

(取手市小堀 138戸 306人除く)

配水場別水量状況

(単位 m<sup>3</sup>)

配水場別		給水量		有効水量				無効水量		
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	351,761	718,323	643,502	89.58 %	2,412	0.34 %	89.92 %	72,409	10.08 %
	霞ヶ浦水系	281,278								
	阿見水系	85,284								
牛久配水場	利根川水系	479,299	479,299	424,411	88.55 %	468	0.10 %	88.65 %	54,420	11.35 %
戸頭配水場	利根川水系	612,056	612,056	559,123	91.35 %	1,907	0.31 %	91.66 %	51,026	8.34 %
藤代配水場	利根川水系	248,260	248,260	223,333	89.96 %	1,334	0.54 %	90.50 %	23,593	9.50 %
利根配水場	利根川水系	134,096	134,096	126,433	94.29 %	82	0.06 %	94.35 %	7,581	5.65 %
合計		2,192,034	2,192,034	1,976,802	90.18 %	6,203	0.28 %	90.46 %	209,029	9.54 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量

※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。