

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ヶ崎市上大徳新町 児童公園	龍ヶ崎市南が丘 5丁目 公園	牛久市栄町1丁目 栄町B3公園	牛久市小坂町 小坂第1児童公園	取手市戸頭 花輪スポーツ公園	取手市小文間 日鉦団地南公園	取手市木柵 木柵水力監視所	取手市双葉2丁目 双葉第1公園	利根町惣新田 集会所	利根町中谷 生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下							0.0003未満 (mg/l)			
水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下							0.00005未満 (mg/l)			
セレン及びその化合物	0.01mg/l以下							0.001未満 (mg/l)			
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下							0.001未満 (mg/l)			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下							0.001未満 (mg/l)			
六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)	0.002未満 (mg/l)
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)	0.004未満 (mg/l)
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	1.3	1.2	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4
フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下							0.1			
砒素及びその化合物	1.0mg/l以下							0.05			
四塩化炭素	0.002mg/l以下							0.0001未満 (mg/l)			
1,4-ジクロロベンゼン	0.05mg/l以下							0.005未満 (mg/l)			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下							0.0001未満 (mg/l)			
ジクロロメタン	0.02mg/l以下							0.0001未満 (mg/l)			
テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0001未満 (mg/l)			
トリクロロエチレン	0.01mg/l以下							0.0001未満 (mg/l)			
ペントセン	0.01mg/l以下							0.0001未満 (mg/l)			
塩素酸	0.6mg/l以下	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	0.09	0.10	0.11
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)
クロロホルム	0.06mg/l以下	0.0063	0.0076	0.0034	0.0037	0.0043	0.0064	0.0036	0.0037	0.0062	0.0056
ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)
ジブromクロロメタン	0.1mg/l以下	0.0072	0.0082	0.0057	0.0063	0.0071	0.0092	0.0061	0.0062	0.0093	0.0086
臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)
総トリクロロメタン	0.1mg/l以下	0.023	0.026	0.016	0.017	0.02	0.027	0.017	0.017	0.027	0.024
トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.004	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.004	0.003
ブromクロロメタン	0.03mg/l以下	0.0070	0.0082	0.005	0.0055	0.0064	0.0088	0.0053	0.0054	0.0089	0.0080
ブromホルム	0.09mg/l以下	0.0016	0.0023	0.0016	0.0016	0.0018	0.0021	0.0016	0.0016	0.0023	0.0022
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)	0.001未満 (mg/l)
亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下							0.01未満 (mg/l)			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01未満 (mg/l)	0.01未満 (mg/l)	0.02	0.02	0.01未満 (mg/l)	0.01未満 (mg/l)	0.02	0.02	0.01未満 (mg/l)	0.01未満 (mg/l)
鉄及びその化合物	0.3mg/l以下							0.01未満 (mg/l)			
銅及びその化合物	1.0mg/l以下							0.01未満 (mg/l)			
ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下							20.8			
マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下							0.001未満 (mg/l)			
塩化物イオン	200mg/l以下	35.4	35.9	28.3	28.4	28.4	28.6	28.3	28.4	28.9	28.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	80	79	84	85	82	81	82	83	83	82
蒸発残留物	500mg/l以下	182	179	188	188	187	184	186	185	188	192
陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下							0.02未満 (mg/l)			
ジエオキシ	0.00001mg/l以下	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001	0.000001未満 (mg/l)	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満 (mg/l)
2-メルカプトエタノール	0.00001mg/l以下	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)	0.000001未満 (mg/l)
非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)	0.005未満 (mg/l)
フェノール類	0.005mg/l以下							0.0005未満 (mg/l)			
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)	0.5未満 (度)
濁度	2度以下	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)	0.1未満 (度)
残留塩素	1mg/l以下	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3
水温(摂氏)	-	14.1	14.1	14.1	14.1	14	11.8	13	13.1	11.5	12