

令和 5 年 2 月  
給水普及状況

項目	戸数			人口		
	総戸数(戸)	給水栓数(栓)	給水戸数(戸)	区域内人口(人)	給水人口(人)	給水普及率
龍ヶ崎市	35,167	26,621	26,621	75,721	57,235	75.6%
取手市	50,406	44,927	44,920	105,631	94,332	89.3%
牛久市	37,934	33,684	33,682	84,173	74,774	88.8%
利根町	7,097	6,524	6,524	15,353	14,092	91.8%
合計	130,604	111,756	111,747	280,878	240,433	85.6%

(取手市小堀 130戸 285人除く)

配水場別水量状況

(単位 m<sup>3</sup>)

配水場別		給水量		有効水量					無効水量	
		受水量	合計	有収水量		無収水量		有効率	その他	無効率
				水量	有収率	水量	無収率			
若柴配水場	利根川水系	285,407	626,621	580,744	92.68 %	754	0.12 %	92.80 %	45,123	7.20 %
	霞ヶ浦水系	266,588								
	阿見水系	74,626								
牛久配水場	利根川水系	415,951	415,951	392,028	94.25 %	357	0.09 %	94.33 %	23,566	5.67 %
戸頭配水場	利根川水系	529,680	529,680	506,045	95.54 %	60	0.01 %	95.55 %	23,575	4.45 %
藤代配水場	利根川水系	199,480	199,480	195,734	98.12 %	764	0.38 %	98.51 %	2,982	1.49 %
利根配水場	利根川水系	112,977	112,977	108,021	95.61 %	4	0.00 %	95.62 %	4,952	4.38 %
合計		1,884,709	1,884,709	1,782,572	94.58 %	1,939	0.10 %	94.68 %	100,198	5.32 %

※ 無収水量 = 事業用水量(管洗浄用水、企業団事業使用水量)・消火栓使用水量  
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。