

令 和 5 年 7 月
給 水 普 及 状 況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数 (戸)	給水栓数 (栓)	給水戸数 (戸)	区域内人口 (人)	給水人口 (人)	給水普及率
龍ヶ崎市	35,552	26,869	26,796	75,680	57,075	75.4%
取手市	50,806	45,301	45,173	105,590	93,960	89.0%
牛久市	38,308	33,865	33,800	84,146	74,360	88.4%
利根町	7,182	6,557	6,551	15,340	14,019	91.4%
合 計	131,848	112,592	112,320	280,756	239,414	85.3%

(取手市小堀 131戸 286人除く)

配 水 場 別 水 量 状 況

(単位m³)

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量				無 効 水 量		
		受 水 量	合 計	有 収 水 量		無 収 水 量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	322,072	698,105	611,510	87.60 %	4,168	0.60 %	88.19 %	82,427	11.81 %
	霞ヶ浦 水系	266,915								
	阿見 水系	109,118								
牛久配水場	利根川 水系	470,680	470,680	409,888	87.08 %	67	0.01 %	87.10 %	60,725	12.90 %
戸頭配水場	利根川 水系	601,130	601,130	531,201	88.37 %	433	0.07 %	88.44 %	69,496	11.56 %
藤代配水場	利根川 水系	229,030	229,030	208,735	91.14 %	1,939	0.85 %	91.99 %	18,356	8.01 %
利根配水場	利根川 水系	139,174	139,174	115,665	83.11 %	846	0.61 %	83.72 %	22,663	16.28 %
合 計		2,138,119	2,138,119	1,876,999	87.79 %	7,453	0.35 %	88.14 %	253,667	11.86 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。