

令 和 5 年 12 月
給 水 普 及 状 況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数 (戸)	給水栓数 (栓)	給水戸数 (戸)	区域内人口 (人)	給水人口 (人)	給水普及率
龍ヶ崎市	35,714	27,068	26,993	75,509	56,955	75.4%
取手市	51,193	45,477	45,335	105,719	93,843	88.8%
牛久市	38,424	33,971	33,887	84,085	74,213	88.3%
利根町	7,365	6,574	6,556	15,427	13,702	88.8%
合 計	132,696	113,090	112,771	280,740	238,713	85.0%

(取手市小堀 134 戸 289人除く)

配 水 場 別 水 量 状 況

(単位m³)

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量				無 効 水 量		
		受 水 量	合 計	有収水量		無収水量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	319,037	692,929	615,635	88.85 %	1,399	0.20 %	89.05 %	75,895	10.95 %
	霞ヶ浦 水系	289,224								
	阿見 水系	84,668								
牛久配水場	利根川 水系	469,584	469,584	417,077	88.82 %	1,132	0.24 %	89.06 %	51,375	10.94 %
戸頭配水場	利根川 水系	588,770	588,770	535,670	90.98 %	472	0.08 %	91.06 %	52,628	8.94 %
藤代配水場	利根川 水系	228,690	228,690	208,890	91.34 %	1,809	0.79 %	92.13 %	17,991	7.87 %
利根配水場	利根川 水系	131,626	131,626	116,273	88.34 %	758	0.58 %	88.91 %	14,595	11.09 %
合 計		2,111,599	2,111,599	1,893,545	89.67 %	5,570	0.26 %	89.94 %	212,484	10.06 %

※ 無収水量 = 事業用水量 (管洗浄用水、企業団事業使用水量) ・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。