

	基準値	若柴配水場水系		牛久配水場水系		戸頭配水場水系		藤代配水場水系		利根配水場水系	
		龍ヶ崎市上大徳新町 上大徳児童公園	龍ヶ崎市南が丘5丁目 南が丘公園	牛久市栄町1丁目 栄西第一公園	牛久市小坂町 小坂第一児童公園	取手市戸頭 花輪スポーツ公園	取手市小文間 日鉦団地南公園	取手市桐木 桐木圧力監視所	取手市双葉2丁目 双葉第1公園	利根町惣新田 惣新田集会所	利根町中谷 生涯学習センター
一般細菌	100個/ml以下	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)	0(個/ml)
大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン	200mg/l以下	38.5	39.1	33.7	32.3	33.3	31.8	33.3	33.2	31.7	31.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)	0.5未満(度)
濁度	2度以下	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)	0.1未満(度)
残留塩素	1mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4
水温(摂氏)	-	8.4	9.3	9.1	8.1	13.1	10.1	8.0	8.1	10.4	8.4