

令和 7 年 6 月
給水普及状況

項 目	戸 数			人 口		
	総戸数（戸）	給水栓数（栓）	給水戸数（戸）	区域内人口（人）	給水人口（人）	給水普及率
龍ヶ崎市	36,327	27,272	27,233	74,615	55,828	74.8%
取手市	52,283	46,497	46,389	105,351	93,706	88.9%
牛久市	39,137	34,497	34,432	83,494	73,340	87.8%
利根町	7,951	6,614	6,610	15,601	12,956	83.0%
合 計	135,698	114,880	114,664	279,061	235,830	84.5%

（取手市小堀 129戸 265人除く）

配水場別水量状況

（単位m³）

配 水 場 別		給 水 量		有 効 水 量					無 効 水 量	
		受 水 量	合 計	有収水量		無収水量		有 効 率	そ の 他	無 効 率
				水 量	有 収 率	水 量	無 収 率			
若 柴 配 水 場	利根川 水系	301,209	661,050	626,901	94.83 %	3,348	0.51 %	95.34 %	30,801	4.66 %
	霞ヶ浦 水系	254,049								
	阿 見 水系	105,792								
牛 久 配 水 場	利根川 水系	451,715	451,715	431,207	95.46 %	187	0.04 %	95.50 %	20,321	4.50 %
戸 頭 配 水 場	利根川 水系	569,120	569,120	550,849	96.79 %	264	0.05 %	96.84 %	18,007	3.16 %
藤 代 配 水 場	利根川 水系	225,820	225,820	213,857	94.70 %	2,534	1.12 %	95.82 %	9,429	4.18 %
利 根 配 水 場	利根川 水系	133,917	133,917	120,150	89.72 %	529	0.40 %	90.11 %	13,238	9.89 %
合 計		2,041,622	2,041,622	1,942,964	95.17 %	6,862	0.34 %	95.50 %	91,796	4.50 %

※ 無収水量 = 事業用水量（管洗浄用水、企業団事業使用水量）・ 消火栓使用水量
 ※ 県企業局と当企業団の検針日が違うため有収率の変動が生じる。